

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 384

объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)

ГБПОУ РО «ТМПТ»

Столовая,

Здание актового и спортивного залов

Организация, расположенная на объекте:

**Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Тарасовский многопрофильный техникум»**

адрес объекта: **Ростовская область,
п. Тарасовский,
ул. Грибоедова, 15,
ул. Грибоедова, 16**

Руководитель:

Директор *А.А. Хлыпало*



СОГЛАСОВАНО

Заведующий МУ ОСЗН администрации
Тарасовского района

О.В. Абрамова

« » 2021г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РО «ТМПП»

А.А. Хлыпало

« » 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 384 от 10.03.2021г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РО «ТМПП» Столовая, Здание актового и спортивного залов

1.1. Адрес объекта: Ростовская область, Тарасовский район, п. Грибоедова, 15, ул. Грибоедова, 1б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Столовая отдельно стоящее здание 1 этажа, 276,0 кв. м

- Здание актового и спортивного залов отдельно стоящее здание 1 этаж, 464,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4118,0 кв. м

1.4. Год постройки здания Столовая 1932 последнего капитального ремонта Не определена

1.5. Год постройки здания Здание актового и спортивного залов 1931 последнего капитального ремонта Не определена

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Не определена капитального Не определена

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Грибоедова 5
государственное бюджетное профессиональное учреждение Ростовской области «Тарасовский многопрофильный техникум»
(ГБПОУ РО «ТМПП»)

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Грибоедова 5

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д.31

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 220 человека

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка общественного транспорта
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет Есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД (К,О,С,Г,У)</i>
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)</i>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>С обеих сторон калиток на расстоянии 0,8м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.</p> <p>Предусмотреть твердое, ровное нескользящее покрытие поверхности по путям движения по территории, в местах отдыха.</p> <p>По пути движения по территории обустроить пешеходные дорожки, шириной не менее 2,0м. По краям пешеходных дорожек предусмотреть бордюры высотой не менее 0,05м. В местах примыкания пешеходных дорожек к путям движения обустроить бордюрные срезы с уклоном не более 10% и перепадом высот в местах съезда не более 0,015 м.</p> <p>Около калиток установить информационные таблички об объекте, контрастные, тактильные, дублированные шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю. Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные.</p> <p>Капитальный ремонт</p>
2.	Вход (входы) в здание	<p>На входе в Столовую обустроить входную площадку размерами не менее 2,2*2,2м. Обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и геометрии с высотой ступеней 0,15м с проступью 0,3м (допустимо от 0,28 до 0,35 м).</p> <p>Предусмотреть устройство ровного нескользящего покрытия входной площадки и ступеней лестницы.</p> <p>Обеспечить устройство входной площадки в одном уровне с полом вестибюля без перепадов высоты.</p> <p>Установить ограждение входной площадки и поручни с обеих сторон лестничного марша на высоте 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиной марша лестниц на 0,3м, с не травмирующим завершением.</p> <p>Крайевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи.</p> <p>Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках обустроить пандус с уклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса, контрастным по отношению к прилегающей поверхности. В нижнем и верхнем окончании пандуса предусмотреть свободную площадку, размерами не менее 1,5*1,5м.</p> <p>С обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с не травмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м.</p> <p>На входе в Здание актового и спортивного залов обеспечить твердое ровное нескользящее покрытие поверхности без перепадов высоты в одном уровне с поверхностью пола вестибюля.</p>

		<p>На обоих входах предусмотреть устранение перепадов высоты в дверных проемах путем переноса труб отопления.</p> <p>Над обоими входами установить навесы с водоотводами, освещение.</p> <p>Перед всеми входами на расстоянии 0,3м предусмотреть тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.</p> <p>На входах установить контрастные, тактильные таблички об объекте, дублированные шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю, другие информирующие обозначения.</p> <p>На входах в Столовую и Здание актового и спортивного залов заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330-2016 (ширина проема в свету при открытой одной створке 0,9м, высота порогов не более 0,014м). На обоих входах предусмотреть устранение перепадов высоты в дверных проемах путем переноса труб отопления.</p> <p>При замене дверей предусмотреть обустройство входов в здание в одном уровне с полом помещений. Обеспечить устанавливаемые двери смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала. Нижняя часть смотровых панелей на дверях должна располагаться на высоте от 0,5м до 1,2м от уровня пола.</p> <p>Предусмотреть ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. Смотровые панели и дверные проемы контрастно маркировать.</p> <p>На дверях установить доводчики с задержкой закрытия двери не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании двери было не более 50Нм.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>По путям движения в Столовой и Здании актового и спортивного залов установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели.</p> <p>Устранить или обустроить нормативный пандус на входе в спортивный зал нет технической возможности до проведения реконструкции здания.</p> <p>При проведении реконструкции обеспечить устройство пола в спортивном зале в одном уровне с поверхностью пола вестибюля.</p> <p>Пути движения являются путями эвакуации.</p> <p>На эвакуационном выходе из Столовой обустроить входную площадку размерами не менее 2,2 x 2,2м с лестницей и пандусом. Предусмотреть устройство лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии с высотой ступеней 0,15м с проступью 0,3м (допустимо от 0,28 до 0,35 м).</p> <p>Обеспечить устройство ровного нескользящего покрытия входной площадки и ступеней лестницы. Обустроить входную площадку в одном уровне с полом помещения без перепадов высоты. Установить ограждение входной площадки и поручни с обеих сторон лестничного марша на высоте 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиной марша лестниц на 0,3м, с не травмирующим</p>

		<p>завершении.</p> <p>Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи.</p> <p>Обустроить пандус с уклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса, контрастным по отношению к прилегающей поверхности. В нижнем и верхнем окончания пандуса предусмотреть свободную площадку, размерами не менее 1,5*1,5м.</p> <p>С обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с не травмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м.</p> <p>На всех эвакуационных выходах контрастно маркировать дверные проемы и дверные ручки.</p> <p>Эвакуацию инвалидов организовать в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Установить знаки, указывающие направление эвакуации.</p> <p>Предусмотреть установку информирующих обозначений, дублированных шрифтом Брайля, а также информационных указатели и пиктограммы.</p> <p>Провести инструктирование сотрудников о действиях при возникновении ЧС с учетом особенностей инвалидов.</p>
4.	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>	<p>Текущий, капитальный ремонт</p> <p>В столовой, спортивном и актовом залах заменить двери таким образом, чтобы ширина дверных проемов в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям, или контрастно маркировать дверные проемы. Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности дверей. Со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирование обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.</p> <p>Перед входом в обеденный зал в столовой в помещении с умывальниками предусмотреть установку умывальников, доступных для инвалидов на креслах-колясках. На умывальниках установить краны рычажного действия. Не менее одного умывальника оборудовать опорными поручнями. В обеденной зоне обеспечить ширину прохода между столами не менее 1,2м.</p>
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Капитальный ремонт</p> <p>Уличные блочные туалеты поставятся в готовом виде.</p> <p>Адаптация для всех категорий инвалидов технически невозможна и нецелесообразна, так как на территории образовательного учреждения имеются туалеты, доступные для инвалидов в Учебных корпусах и Гостевой комнате.</p> <p>Установить информационные знаки и указатели, в т. ч. тактильные.</p>
6.	<p>Система информации на</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и</p>

объекте (на всех зонах)	<p>пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</p> <p>Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.</p> <p style="text-align: center;">Текущий ремонт</p>
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8. Все зоны и участки	<p>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с управленческими решениями.</p> <p>Эвакуацию инвалидов организовать в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p style="text-align: center;">Текущий, капитальный ремонт</p> <p style="text-align: center;">Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.</p>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В – объект доступен частично для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование Требуется с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 4 от «03» февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО «ТМПП»



А.А. Хлыпало

2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Ростовская область

Наименование территориального образования субъекта РФ

«03»

февраля

2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РО «ТМПП» Столовая, Здание актовое и спортивного залов
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Грибоедова, 15, ул. Грибоедова, 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Столовая отдельно стоящее здание 1 этажа, 276,0 кв. м
 - Здание актовое и спортивного залов отдельно стоящее здание 1 этаж, 464,2 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4118,0 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1932 последнего капитального ремонта Не определена
- Год постройки здания 1931 последнего капитального ремонта Не определена
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Не определена капитального Не определена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Тарасовский многопрофильный техникум» (ГБПОУ РО «ТМПП»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Грибоедова 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка общественного транспорта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет Есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<u>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</u>
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4.	с нарушениями зрения	<u>ВНД</u>
5.	с нарушениями слуха	<u>Б</u>
6.	с нарушениями умственного развития	<u>Б</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	1, 2	1, 2
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)	3, 4	3, 4, 5, 6
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	5, 6	8, 12
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)	7	6, 7, 9, 10, 11, 13
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С,Г,У)	-	14
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ (К,О, Г, У)	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-
8.	Все зоны и участки	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

** Указывается: П-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МПН.
(указывается наименование документа: программа, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В – объект доступен частично для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МПН)
Не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; Требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
Требуется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>5</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>4</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте 14 на 7 л.

Поэтажный план _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель Комиссии

Члены Комиссии:

Директор ГБПОУ РО «ГМПТ»

(Должность)

А.А. Хлыпало

(Ф.И.О.)

Заместитель директора по АХР

(Должность)

А.С. Подгорнов

(Ф.И.О.)

Заместитель директора по УПР

(Должность)

М.С. Ковалев

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Должность)

Е.О. Березуцкая

(Ф.И.О.)

Преподаватель

(Должность)

А.В. Табуленко

(Ф.И.О.)

Мастер ПО

(Должность)

А.А. Манухов

(Ф.И.О.)

Директор ООО «Экспертный Центр»

(Должность)

А.А. Кураян

(Ф.И.О.)

Председатель Ростовского РО ВОГ

(Должность)

И.Л. Баскакова

(Ф.И.О.)

Представитель РОО ООО «ВОИ»

(Должность)

В.П. Кузько

(Ф.И.О.)

Председатель РГО РРОО "ВОИ" - ОИО "Икар"

(Должность)

В.П. Кузько

(Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов