

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 382

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

**ГБПОУ РО «ТМПТ»
Общежитие №1, Общежитие №2,
Лаборатория товароведения,
Гостевая комната**

Организация, расположенная на объекте:

**Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Тарасовский многопрофильный техникум»**

адрес объекта: **Ростовская область,
п. Тарасовский,
ул. Московская, 12**

Руководитель:

Директор А.А. Хлыпало



СОГЛАСОВАНО

Заведующий МУ ОСЗН администрации

Тарасовского района

О.В. Абрамова

« » 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РО «ТМПТ»

А.А. Хлыпало

« » 2021г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 382 от 10.03.2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РО «ТМПТ» Общежитие № 1, Общежитие № 2, Лаборатория товароведения, Гостевая комната
- 1.2. Адрес объекта: ГБПОУ РО «ТМПТ» Общежитие № 1, Общежитие № 2, Лаборатория товароведения, Гостевая комната
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--------|---------|-------|
| - Общежитие №1 | отдельно стоящее здание | 2 | этажа, | 199,4 | кв. м |
| - Общежитие №2 | отдельно стоящее здание | 2 | этаж, | 267,7 | кв. м |
| - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); | | | | 11435,0 | кв. м |
- 1.4. Год постройки здания Общежитие №1 1930 последнего капитального ремонта Не определена
- Год постройки здания Общежитие №2 1932 последнего капитального ремонта Не определена
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Не определена капитального Не определена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **сведения об организации, расположенной на объекте**
государственное бюджетное профессиональное учреждение Ростовской области «Тарасовский многопрофильный техникум» (ГБПОУ РО «ТМПТ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Грибоедова 5
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д.31

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 495 человека
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка общественного транспорта
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет Есть (бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)
8.	Все зоны и участки	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>На входах в общежития в №№1 и 2_обеспечить ровное нескользящее покрытие поверхности пола без перепадов высоты в одном уровне с поверхностью пола помещений.</p> <p>На входах в Лабораторию товароведения и Гостевую комнату обустроить одну общую входную площадку глубиной не менее 2,2м в одном уровне с полом помещений. Предусмотреть лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии с проступью 0,3м, высотой ступеней 0,15м (допустимо от 0,28 до 0,35 м) с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестниц на высоте 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиной марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением.</p> <p>Крайевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках обустроить пандус с уклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса, контрастным по отношению к прилегающей поверхности. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5*1,5м. С обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длинное марша пандуса на 0,3м. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м.</p> <p>Перед всеми входами и лестницей установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м за 0,8м до лестничного марша.</p> <p>На входах установить контрастные, тактильные таблички об объекте, дублированные шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю, другие информирующие обозначения.</p> <p>На входах в в Общежитие №2 и в Лабораторию товароведения демонтировать вторые двери, как несоответствующих противопожарным нормам и предусмотреть устройство одной двери.</p> <p>На всех входах в общежития №№1, 2 в Лабораторию товароведения и Гостевую комнату заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330-2016 (ширина проема в свету при открытой одной створке 0,9м, высота порогов не более 0,014м). При замене дверей предусмотреть обустройство входов в здание в одном уровне с полом помещений.</p> <p>Обеспечить устанавливаемые двери смотровыми панелями из прозрачного ударпрочного материала.</p>
2.	Вход (входы) в здание	

	<p>Нижняя часть смотровых панелей на дверях должна располагаться на высоте от 0,5м до 1,2м от уровня пола.</p> <p>Предусмотреть ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. Смотровые панели и дверные проемы контрастно маркировать.</p> <p>На дверях установить доводчики с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании двери было не более 50Нм.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>
<p>3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p>В Общежитиях №№1,2 увеличить ширину коридоров нет технической возможности до проведения реконструкции. В связи с этим предусмотреть проживание инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в Гостевой комнате.</p> <p>В Общежитиях №№1,2 в коридорах предусмотреть ровное нескользящее покрытие поверхности пола. Установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели.</p> <p>В общежитиях №№1,2 на лестницах, ведущих на второй этаж, установить поручни с обеих сторон лестничных маршей технически невозможно из-за недостаточной ширины лестниц. В связи с этим предусмотреть возможность проживания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения на первом этаже.</p> <p>Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи.</p> <p>Установить доступные информирующие обозначения, обозначения этажей.</p> <p>Пути движения являюся путями эвакуации.</p> <p>Перед эвакуационными выходами из Общежитий №№1,2 обеспечить ровное нескользящее покрытие поверхности без перепадов высоты в одном уровне с поверхностью пола помещений.</p> <p>На эвакуационном выходе из Общежития №1 с внутренней стороны демонтировать лестницу и обустроить плавный съезд.</p> <p>Заменить двери на эвакуационных выходах таким образом, чтобы ширина проема в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м.</p> <p>Предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям,</p> <p>Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности двери.</p> <p>На эвакуационных лестницах внутри здания контрастно маркировать краевые ступени, установить непрерывные поручни с одной стороны лестничного марша.</p> <p>Эвакуацию инвалидов организовать в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Установить знаки, указывающие направление эвакуации.</p> <p>Предусмотреть установку информирующих обозначений, дублированных ирифтом Брайля, а также</p>

		<p>информационные указатели и пиктограммы.</p> <p>Провести инструктирование сотрудников о действиях при возникновении ЧС с учетом особенностей инвалидов.</p> <p>Текущий, капитальный ремонт</p> <p>В Лаборатории товароведения для инвалидов на креслах-колясках обеспечить организацию помощи персонала в соответствии с правилами обслуживания инвалидов.</p> <p>Установить индукционный контур для слабослышащих посетителей.</p> <p>Установить информирующие обозначения, в т. ч. тактильные.</p> <p>В общежитиях и Гостевой комнате заменить двери в жилые комнаты таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м.</p> <p>Предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям или контрастно маркировать дверной проем. Предусмотреть установку ручек нажимного типа, контрастных по отношению к поверхности двери.</p> <p>В жилых комнатах, предусмотренных для проживания инвалидов на креслах-колясках расставить мебель таким образом, чтобы обеспечить в комнате свободное пространство для разворота кресла-коляски.</p> <p>Со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон (в том числе тактильные) на высоте 1,6м по верхнему краю.</p> <p>Текущий, капитальный ремонт</p>
<p>4.</p> <p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>	<p>В Гостевой комнате обустроить универсальную кабину для всех категорий инвалидов путем объединения туалета и душевой.</p> <p>В кабине установить унитаз так, чтобы его верхний край находился на высоте 0,46м. Около унитаза предусмотреть свободное пространство, шириной не менее 0,75м для размещения кресла-коляски. Со свободной стороны предусмотреть установку откидных опорных поручней. В кабине предусмотреть свободную зону, диаметром не менее 1,4м для разворота кресла-коляски.</p> <p>Умывальник установить так, чтобы его верхний край находился на высоте 0,75м.</p> <p>В Общежитиях №№1, 2 в туалетах на первом этаже обустроить по одной индивидуальной кабине, доступной для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов на креслах-колясках.</p> <p>Во всех туалетах, адаптируемых для инвалидов заменить двери таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м, предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м. На умывальниках установить краны рычажного типа.</p> <p>Туалетные комнаты оборудовать опорными поручнями, в том числе для умывальника, крючками для костылей. Обеспечить аварийное освещение и кнопку вызова персонала.</p> <p>Все туалеты оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</p> <p>В Гостевой комнате обустроить универсальную кабину для всех категорий инвалидов путем объединения</p>	
<p>5.</p> <p>Санитарно-гигиенические помещения</p>		

		<p>туалета и душевой.</p> <p>В Общежитиях №№1, 2 в помещениях душевых на первых этажах предусмотреть не менее одной кабины, доступной для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов на креслах колясках.</p> <p>Демонтировать подиумы.</p> <p>Во всех душевых, адаптируемых для инвалидов заменить двери таким образом, чтобы ширина проема в свету была не менее 0,9м, предусмотреть высоту порогов в дверном проеме не более 0,014м. Предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям или контрастно маркировать дверной проем.</p> <p>Установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери.</p> <p>В душевой кабине установить смесители рычажного типа, опорные поручни. Душевые кабины оборудовать переносным или закрепленным на стене складными сиденьями. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова помощи.</p> <p>Во всех душевых предусмотреть устройство ровного нескользящего покрытия пола без перепадов высоты. Душевые оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</p> <p>Капитальный ремонт</p>
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</p> <p>Установить кнопки вызова персонала в санузлах и душевых на высоте не более 0,6м.</p> <p>Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.</p> <p>Текущий ремонт</p>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	<p>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с управленческими решениями.</p> <p>В связи с отсутствием технической возможности до проведения реконструкции зданий увеличить ширину коридоров в Общежитиях №№1, 2, предусмотреть проживание инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в Гостевой комнате.</p> <p>В общежитиях №№1, 2 на лестницах, ведущих на второй этаж, установить поручни с обеих сторон лестничных маршей технической невозможности из-за недостаточной ширины лестниц. В связи с этим предусмотреть возможность проживания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения на первом этаже.</p>

	<p>Эвакуацию инвалидов организовать в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.</p>	<p>Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.</p> <p>Текущий, капитальный ремонт</p>
--	---	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К.О.С). ДП-И (Г.У) – объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха и интеллекта.
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
 Согласование Требуется с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 2 от «03» февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РО «ТМПТ»

А.А. Хлыпало

2021 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Ростовская область

Наименование территориального образования субъекта РФ

«03» февраля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РО «ТМПТ» Общежитие № 1, Общежитие № 2, Лаборатория товароведения, Гостевая комната
- 1.2. Адрес объекта: ГБПОУ РО «ТМПТ» Общежитие № 1, Общежитие № 2, Лаборатория товароведения, Гостевая комната
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- | | | | | |
|--|---|--------|---------|-------|
| - Общежитие №1 отдельно стоящее здание | 2 | этажа, | 199,4 | кв. м |
| - Общежитие №2 отдельно стоящее здание | 2 | этаж, | 267,7 | кв. м |
| - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); | | | 11435,0 | кв. м |
- 1.4. Год постройки здания Общежитие №1 1930 последнего капитального ремонта Не определена
Год постройки здания Общежитие №2 1932 последнего капитального ремонта Не определена
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего Не определена капитального Не определена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Тарасовский многопрофильный техникум» (ГБПОУ РО «ТМПТ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Грибоедова 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка общественного транспорта

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет Есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)</u>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ВНД</u>
4.	с нарушениями зрения	<u>ВНД</u>
5.	с нарушениями слуха	<u>Б</u>
6.	с нарушениями умственного развития	<u>Б</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	1,2, 3,4, 5,6	1,2, 3,4, 5,6
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	7,8,9	7,8, 9,10
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)	10,11	7,12,13,14
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	12,13	15,16, 17,18, 19,20
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ (К,О, Г, У)	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-
8.	Все зоны и участки	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

** Указывается: П-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К.О.С), ДП-И (Г.У) – объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха и интеллекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

4.4.1. согласование на Комиссии _____
Не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступности среды для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____
Не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; _____
Требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____
Не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____
Требуется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
2. Входа (входов) в здание	на	5	л.
3. Путей движения в здании	на	4	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	4	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	5	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 10 л.

Поэтажный план _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ нет

Руководитель Комиссии

Члены Комиссии:

Директор ГБПОУ РО «ТМПТ»

(Должность)

А.А. Хлыпало

(Ф.И.О.)



Заместитель директора по АХР

(Должность)

А.С. Подгорнов

(Ф.И.О.)

Заместитель директора по УПР

(Должность)

М.С. Ковалев

(Ф.И.О.)


(Подпись)

Главный бухгалтер

(Должность)

Е.О. Березуцкая

(Ф.И.О.)



(Подпись)

Преподаватель

(Должность)

А.В. Табуленко

(Ф.И.О.)


(Подпись)

Мастер ПО

(Должность)

А.А. Манухов

(Ф.И.О.)


(Подпись)

Директор ООО «Экспертный Центр»

(Должность)

А.А. Кураян

(Ф.И.О.)




(Подпись)

Председатель Ростовского РО ВОГ

(Должность)

И.Л. Баскакова

(Ф.И.О.)


(Подпись)

Представитель РОО ООО «ВОИ»

(Должность)

В.П. Кузько

(Ф.И.О.)




(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов